

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Центральный территориальный отдел

Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел./факс: (3532) 77-65-33 E-mail: cto@56.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 20-431-П

Центральный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области,
Оренбургская обл., г. Соль – Илецк,
ул. Урицкого, 31

«06» октября 2017 г.

Ведущим специалистом – эксперта Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Жумагалиевой С.А. на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 20-431-П от «17» 08. 2017 года в отношении: Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Огонек» г. Соль – Илецка»

Адрес юридического лица: Оренбургской области, Оренбургская обл., г. Соль – Илецк, ул. Володарского, 109 «А».

- заведующая МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Огонек» г. Соль – Илецка» Оренбургской области, Четвергова Лариса Викторовна

Вид деятельности (услуг) – образовательная.

ИНН 5646009896;

ОГРН 1035617272492.

(сведения о лице, которому выдает предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а):

в ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

В нарушении пункта 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в игровой зоне на участке ясельной группы отсутствует теневой навес.

В нарушении пункта 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 - на игровой площадке 1 песочница не имеет защитного покрытия.

В нарушении п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 - параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, что является нарушением, согласно заключению санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки № 1949 от 14.09.2017г и протоколу № 19-28-г от 14.09.2017 по параметрам относительной влажности воздуха в групповой 1 подготовительной группы и групповой 2 подготовительной группы.

В нарушение требований п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в раздевальных (или в отдельных помещениях) - не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В нарушении пункта 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в старшей группе в раздевалке имеются нитевидные трещины на потолке, не позволяющие проводить их уборку влажным способом.

- в 1 и во 2подготовительной группе, в групповой имеются нитевидные трещины на потолке, не позволяющие проводить их уборку влажным способом.

- в туалетной 2 подготовительной группы имеется нитевидная трещина на потолке, что не позволяет проводить их уборку влажным способом.

В нарушение требований п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - В туалетной комнате старшей, 2 подготовительной, средней групповой ячейки душевой поддон не оборудован смесителем с гибким шлангом для проведения гигиенических процедур.

- в туалетной комнате 2 подготовительной группы 2 раковины находится в неисправном состоянии.

В нарушении требований п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 по результатам санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки, результаты измерений мебели по исследуемым показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в 16 измерениях из 24: рост 1080 стол 600мм (при норме 460), стул 300мм (при норме 260); рост-1050 стол- 600(460), стул 300мм (260); рост-1140 стол-600(460), стул-340(260); рост-940 стол-600(400), стул-300(220); рост-1040 стол 600(460), стул-300(260); рост1070 стол-600(460), стул- 300 (260).(заключение санитарно- эпидемиологической (гигиенической) оценки № 1947 от 14.09.2017г и протокол измерений мебели № 19-20-м от 14.09.2017 прилагаются).

В нарушении требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 2-х гнездные ванны для мытья посуды в буфетных каждой групповой ячейки, не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой.

В нарушение п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13- в прачечной через один вход осуществляется сдача грязного и получение чистого белья.

В нарушение п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049.-13- моечная ванна 3-х секционная для мытья кухонной посуды присоединены к внутренней системе канализации без соблюдения воздушного разрыва от верха приемной воронки.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Огонек» г. Соль – Илецка» Оренбургской области,
заведующей МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Огонек» г. Соль – Илецка» Оренбургской области, Четверговой Ларисе Викторовне
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

П.1. На территории групповой площадки 2 младшей группы для защиты детей от солнца установить тентовый навес.

Срок: до 01.07.2018г

П.2. Установить защитное покрытие на песочницу.

Срок: до 01.07.2018г

П. 3. Привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 показатели микроклимата в групповой 1 подготовительной группы и групповой 2 подготовительной группы.

Срок: 01.07.2018г

П. 4. Создать в раздевалках (или в отдельных помещениях) в группах: условия для сушки верхней одежды и обуви

Срок: до 01.09.2018г

П. 5. Провести ремонт потолка в старшей группе в раздевалке, ремонт потолка в групповой 1 и во 2 подготовительной группы, ремонт потолка в туалетной комнате 2 подготовительной группы.

Срок: 01.09.2018г

П. 6. Оборудовать поддон смесителем с гибким шлангом для проведения гигиенических процедур в туалетной комнате старшей, 2 подготовительной, средней групповой ячейки. Провести ремонт 2-х раковин в туалетной комнате старшей группы

Срок: 01.09.2018г

П. 7. Привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 мебель в групповой

Срок: 01.07.2014г.

П.8. Оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой 2-х гнездные ванны для мытья посуды в буфетных каждой групповой ячейки,

Срок: 01.09.2018г

П. 9. В прачечной решить вопрос по осуществлению поточности по сдаче грязного и получения чистого белья.

Срок: 01.09.2018г

П.10. Моечные ванны на пищеблоке присоединить к внутренней системе канализации с соблюдением воздушного разрыва от верха приемной воронки.

Срок: 01.09.2018г

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (в г. Соль-Илецке) в письменном виде по адресу: Оренбургская область, город Соль-Илецк, улица Урицкого, д. 31, в срок не позднее 5 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ЦТО
Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области



Жумагалиева Санди
Айткалеевна

