

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соль-Илецкому городскому округу и
Акбулакскому району
(наименование органа государственного надзора)
461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ОГОНЁК»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Г. СОЛЬ-ИЛЕЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Соль-Илецкого городского округа и Акбулакского района по пожарному надзору № 21
от « 30 » января 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 5 » февраля 2018 г. по 17 ч 00 мин. « 2 » марта 2018 г.
проведена проверка

Заместитель начальника ОНДиПР по Соль-Илецкому городскому округу и Акбулакскому району
Савинков Александр Николаевич

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ОГОНЁК» Г. СОЛЬ-ИЛЕЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, по адресу: г.Соль-Илецк, ул. Володарского 109 лит.а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующая Четвергова Лариса Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявлен-ного нарушения	Пункт и наименование норматив-ного правового акта РФ и (или) нормативного документа по по-жарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране-ния наруше-ний требова-ний пожарной безопасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют ограждения наружных лестниц (крылец).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6; СНиП 2.08.02-89* п. 1.92*	02.09.2018	
2	Лестничные клетки не отделены от общих коридоров, дверьми оборудованными устройствами для само-закрывания и уплотнениями в при-творах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	02.09.2018	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	Высота ограждения лестниц, используемых детьми, менее 1,2 метра.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6; СНиП 2.08.02-89* п.1.92*	02.09.2018	
4	Из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, (игровые, спальни) отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6; п. 6.12* СНиП 21-01-97*	02.09.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по Соль-Илецкому
городскому округу и Акбулакскому району
Савинков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«2» марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая Четвергова Лариса Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

«__» марта 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999 Главное управление МЧС России по Оренбургской области

